

# CE - VYHLÁSENIE O ZHODE

vydané

podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení a č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia.

Vyhlasenie o zhode vydáva

Obchodné meno: **UNIVENTA s.r.o.**

Sídlo: Vyšný Kubín 2, 026 01

IČO: 36373761

Ako dovozca výrobku

Názov: **Digitálna regulácia pre podlahové konvektory**

Typ: **Regulátor SIEMENS RDF 400.01 s výkonovým modulom a transformátorom 120VA, 250VA a 350VA**

Krajina pôvodu: **Slovenská republika**

Výrobca: Miroslav Šmatlava, SMARTCONTROL s.r.o, Šoltésovej 11, 010 01 Žilina

Popis a funkcia výrobku:

Digitálna regulácia pozostáva z ovládacieho a výkonového modulu. Podľa nastavenej teploty v miestnosti riadi otáčky ventilátorov v podlahovom konvektore. Komunikuje s výkonovým modulom UNICOIL Plus, ktorý na výstupe do konvektora reguluje výstupné napätie, čím mení otáčky ventilátorov v podlahovom konvektore. Výkonový modul sa vyrába s transformátorom o výkone 120VA, 250VA alebo 350VA.

Výrobca / dovozca vyhlasuje, že

- A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďalších / technických predpisoch.
- C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:
  - nariadenia vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení
  - nariadenia vlády č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z. o elektrických zariadeniach
- D. Pri posudzovaní zhody boli použité:
  - harmonizované technické normy

STN EN 60730-1

STN EN 55022

Vo Vyšnom Kubíne 7. októbra 2011



Karol Balent konateľ spoločnosti  
UNIVENTA s.r.o.